STRUER KOMMUNE

POSTBOKS 10
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

Bang & Olufsen A/S
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

DATO: 12-10-2017

JOURNALNUMMER
09.02.08-G01-1-12

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: kirh@struer.dk

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport – Bang & Olufsen A/S´s kraftvarmeanlæg, Hjermvej 21, 7600 Struer

Struer Kommune har den 2. maj 2012 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med Bang & Olufsen A/S´s (B & O) kraftvarmeanlæg, bestående af en naturgasmotor samt to naturgas- og et gasoliekedelanlæg med tilhørende skorstensafkast. Anlægget er beliggende Hjermvej 21, 7600 Struer.

B & O er som hovedaktivitet omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens[1] bilag 1, listepunkt 2.6.
Kraftvarmeanlægget er en biaktivitet på virksomheden, omfattet af bilag 2, listepunkt G 201 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der gøres opmærksom på overgangsbestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 1, hvoraf det fremgår, at verserende sager pr. 7. januar 2013 i første instans om godkendelse, herunder udvidelse eller ændringer, af bilag 1-virksomheder, der var (i)-mærkede på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog nævnte bekendtgørelses § 54, stk. 1, om basistilstandsrapporter.

Baggrund for afgørelsen
Når godkendelsesmyndigheden har modtaget en ansøgning om godkendelse af en bilag 1-virksomhed, herunder om godkendelse af en udvidelse eller ændring, træffer myndigheden, og inden der meddeles miljøgodkendelse, afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen[2] § 14, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 1 og 2.

[1] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed
[2] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport
Struer Kommune afgør, at der ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 13 i forbindelse med B & O´s kraftvarmeanlæg beliggende Hjermvej 21, 7600 Struer.

Struer Kommune vurderer, at ingen af de relevante farlige stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med kraftvarmeanlægget, vil kunne medføre en risiko for en længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Oplysninger
Struer Kommune har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af B & O´s kraftvarmeanlæg modtaget oplysninger om de stoffer, som B & O bruger og/eller frigiver i forbindelse med aktiviteterne på/ved kraftvarmeanlægget.

Brændsel
Naturgas
Som brændsel til gasmotoren og til 2 kedler anvendes naturgas.

Gasolie
Nødkedlen er konserveret, og holdes i intakt tilstand ved tilførsel af kvælstof (N_2), så der skabes en ilt fri tilstand.

Ved evt. behov for idriftsættelse af nødkedlen vil som brændsel blive anvendt fyringsgasolie (let fyringsolie/diesel).

Gasolien vil blive opbevaret i en nedgravet typegodkendt olietank på 12.000 liter.
Tankanlægget er omfattet af olietankbekendtgørelsens[3] bestemmelser. Drift, vedligehold og egenkontrol af anlægget følger olietankbekendtgørelsens bestemmelser.

Påfyldning af tankanlægget vil ske fra tankbil, der holder umiddelbart ved tankanlægget på befæstet areal, og under overvågning af chauffør, ligesom der findes alarmsystemer i forbindelse med tankpåfyldningen.

Vedligehold
Motorolie
Til vedligehold af naturgasmotor anvendes motorolie: CAT NATURAL GAS ENGINE OIL ULTRA 40.

Motorolien opbevares i indendørs opstillet typegodkendt 1.200 liters olietankanlæg, placeret på befæstet areal og i spildbakke.

Ifølge leverandørbrugsanvisning er produktet ikke klassificeret som farligt.

[3] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Vandbehandling

Glycol

I vandbehandlingsanlægget anvendes frostvæske/kølemiddel, bestående af glycol.

Der vil forekomme et mindre oplag af glycol.
Glycol opbevares udelukkende indendørs på befæstet areal og med spildsikring.

Glycol klassificeres ikke som farligt.

Natriumhydroxid

B & O´s kraftvarmeanlæg anvender en natriumhydroxidopløsning, stærkt basisk (høj pH-værdi), Hydro-X E-10 SUPER.

Oplaget er på maksimalt 100 liter, og opbevaringen sker indendørs på befæstet areal i 25 liters dunke og er spildsikret.

Produktet er ikke at betragte som miljøskadeligt.

Salttabletter

Til blødgøring af vandet anvendes salttabletter.
Disse opbevares i et maksimalt oplag på 500 kg indendørs på befæstet areal i 25 liters sække.

Der er tale om fast stof, og produktet klassificeres ikke som farligt.

Affald

Spildolie

Spildolien opbevares i indendørs opstillet typegodkendt 1.200 liters olietankanlæg, placeret i spildbakke på befæstet areal.

Der aftappes ca. 350 liter spildolie årligt.

Spildolien er et affaldsprodukt af motorolien, se ovenfor.

Kommunens vurdering og begrundelse

Struer Kommune er forpligtiget til at vurdere, om B & O bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.

Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening.

Forureningen skal efter kommunens vurdering fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og/eller grundvand på virksomhedens areal fra de stoffer, der hidrører fra aktiviteter på virksomheden, omfattet af IE-direktivet.

Struer Kommune vurderer, at virksomhedens brug og håndtering af de anvendte stoffer ikke vil udgøre en risiko for en længerevarende negativ påvirkning af jord- og grundvand.

Oplagene er af forholdsvist minimalt omfang og ved udslip til jorden vil stofferne blive fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding.

Høringsbemærkninger
Virksomheden har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse. Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger til høringsudkastet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentligøres på Struer Kommunes hjemmeside den 12. oktober 2017.

Klagevejledning
Godkendelsesmyndighedens afgørelse efter § 14 kan ikke påklages særskilt til anden administrativ myndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 47, stk. 4.

Søgsmålsvejledning
Et eventuelt søgsmål skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen
Miljøsagsbehandler

Underretning om afgørelsen
Følgende er underrettet om afgørelsen
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)