STRUER KOMMUNE

POSTBOKS 19
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

DATO: 26-11-2018

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-9-18


Søren Østerby
Trehøjevej 2
7600 Struer

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennisrn@struer.dk

# Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

## Trehøjevej 2, 7600 Struer



# Indholdsfortegnelse


1 **Ansøgning** ..... 3
2 **Afgørelse** ..... 3
3 **Stamdata og særlige vilkår** ..... 3
4 **Generelle regler** ..... 4
5 **Miljøteknisk beskrivelse og vurdering** ..... 5
5..1 Samlet vurdering ..... 5
5..2 Oplysninger om anlægget ..... 5
5..3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området ..... 6
5..4 Omkringliggende boringer ..... 7
5..5 Nærliggende beskyttet natur og vandløb ..... 8
5..6 Forureningskilder ..... 9
5..7 Habitatsafgørelse ..... 9
5..8 VVM-screening ..... 10
6 **Offentliggørelse og klagevejledning** ..... 10
6..1 Offentliggørelse ..... 10
6..2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen ..... 10
6..3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen ..... 11
6..4 Aktindsigt ..... 12
6..5 Orientering om afgørelsen ..... 12

# 1 Ansøgning

Den 9. oktober 2018 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring DGU nr. 54.380. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde til vanding af 72 ha med en ydelse på 50 $m^3$/timen, svarende til 86.400 $m^3$/år.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 36.000 $m^3$/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 1999.

# 2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af grundvand[1] til markvanding, jævnfør nedenstående.

Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til vanding af landbrugsafgrøder.

Forerøret skal blotlægges for sand.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet er behandlet i afsnittet om "*Miljøteknisk beskrivelse og vurdering*". Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt[2]. Ved udarbejdelsen af den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering* har Struer kommune desuden også lavet en screening.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

# 3 Stamdata og særlige vilkår

| | |
|---|---|
| **Ejer** | Søren Østerby, Trehøjevej 2, 7600 Struer. |
| **Bruger** | Søren Østerby, Trehøjevej 2, 7600 Struer. |
| **Formål** | Vanding af landbrugsafgrøder |
| **Boring** | Dgu-nr. 54.380<br>Jupiter ID 00099856 |
| **Beliggenhed af boring** | Trehøjevej 2, 7600 Struer, se kort på forsiden.<br>UTM 32 Euref89: UTMx: 473277 UTMy: 6262969 |
| **Omfang** | Størrelse 86.400 $m^3$/år – ydelse 50 $m^3$/timen |

[1] § 20 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)
[2] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

**Tidsfrist** Denne tilladelse bortfalder den 26. november 2033. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

**Måling af forbrug** Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Der skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde. Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.

**Fredningsbælte** Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte[3].

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, og der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet.

**Påvirkning af vandværk**

Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker Bremdal Vandværks indvinding negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse[4] uden .

**Erstatningsboring** Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, med mindre Struer Kommune har givet tilladelse til det.

## 4 Generelle regler

Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens øvrige vandforsyningsledninger.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

> Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.
>
> Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.
>
> Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

[3] § 24 i Lov om miljøbeskyttelse (LBK 1189 af 27. september 2016) og §9 stk. 4 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013)
[4] § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

Hvis boringen ønsker anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse[5].

Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune, og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur, vandløb eller andre indvindinger negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse[6].

Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning[7].

**Erstatningsregler**
Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer[8].

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

# 5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

## 5..1 Samlet vurdering

Struer Kommune har nedenfor vurderet, at den ansøgt indvinding ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. Hvis forudsætningerne for vurderingen ikke holder, og det skulle vise sig, at Bremdal vandværk bliver påvirket af indvindingen, skal indvindingen nedjusteres, således, at vandværket ikke bliver væsentlig påvirket i forhold til den nuværende tilstand.

Forerøret er delvist begravet i sand, og dette skal renses op, således, at det øverste af forerøret er blotlagt inde i tørbrønden.

## 5..2 Oplysninger om anlægget

Boringen DGU-nr. 54.380 er etableret i 1989. Boringen er 41 meter dyb. Der indvindes vand fra 29 til 41 meter under terræn.

Der er foretaget tilsyn med anlægget den 9. oktober 2018. Der er sand op rundt om forerøret, således at toppe af forerøret ikke er 20 cm op over bunden af tørbrønden. Struer Kommune vurderer, at derudover lever indvindingsanlægget op til gældende regler.

[5] Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

[6] § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).
[7] §34 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)
[8] §23 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

Der er monteret en timetæller på anlægget.

Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt.



Der er ansøgt om en tilladelse til at indvinde grundvand fra DGU-nr. 54.380 til vanding af 72 ha med en ydelse på 50 $m^3$/timen, svarende til 86.400 $m^3$/år (1200 $m^3$/ha). Den hidtidige tilladelse har været på 36.000 $m^3$/år. Der er kommet en ny ejer, og han ønsker at kunne vand flere marker end tidligere. Der er formodentlig indvundet vand til markvanding siden boringens etablering. De sidste par år er der ikke indvundet vand fra anlægget. Tidligere har indvindingen været oppe på 48.000 $m^3$/år.

Formålet med indvindingen af grundvand er vanding af landbrugsarealer. Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af landbrugsafgrøder gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

### 5..3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i et morænelandskab fra Weichel. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af sandede smeltevandsaflejringer. Da det er moræneområde, kan der være store variationer i fordelingen af sand og ler i de overfladenære jordarter.

En overordnet beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borebeskrivelsen af DGU nr. 54.380, samt omkringliggende boringer. Desuden er inddraget den gebyrfinansierede geologiske kortlægning af grundvandsressourcen i området. Øverst er et smeltevandssandlag på omkring 10 meters tykkelse. Grundvandet står et pænt stykke nede i sandlaget, og laget kan lokalt godt være umættet. Under sandet træffes et lag med fed smeltevandsler på omkring 6 meters tykkelse. Herunder træffes et smeltevandssandlag ned til omkring 40 meter under terræn, hvor der igen træffes smeltevandsler. Det nedre smeltevandssandlag er mættet, og udgør indvindingsmagasinet for boring DGU-nr. 54.380. Desuden vurderes laget til at have en regional udbredelse.

Nettonedbøren i området til det øverste sandlag er beregnet til 502 mm, som gennemsnit over årene fra 1990 til 2000. Dette vand fordeles mellem vandløb og grundvandet. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse til indvindingsmagasinet er beregnet til 172 mm. Tallet er fundet som en gennemsnittet af grundvandsdannelsen til sand 2 i modellen der er brugt ved indsatskortlægningen af Bremdal Vandværk (Kilde Mlijøgis.dk fra MST). Den samlede indvinding til sand 2 i Bremdal Vandværks opland er 283.000 m3/år. Oplandet har et areal på 5,955 km2. Det giver en udnyttelse på 27,6 % af grundvandsdannelsen, hvilket er mindre end de 30 %, som er det maksimale i forhold til en bæredygtig udnyttelse af grundvandet.

Når der pumpes fra boringen, vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Sænkningstragten vil på et tidspunkt nå Kilen, der vil stoppe udbredelsen af denne, og virke som en positiv hydraulisk barriere. Under disse forudsætninger sættes påvirkningsradius til 560 meter ud fra boringen i indvindingsmagasinet.


Tæt på boringen vil sænkningstragten være størst, og der vil ske et trykfald i indvindingsmagasinet på flere meter. Da der indvindes fra et spændt magasin, vil det ikke betyde en direkte iltning af jordlagene, da lagene ikke blottes. Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil ske en kvalitativ ændring af grundvandskvaliteten i indvindingsmagasinet. Beregninger viser, at ved en maksimal oppumpning, vil det kun resultere i en sænkning på omkring 1 cm i grundvandet i det øverste sandlag lige over boringen. Dette vurderer Struer kommune som en uvæsentlig sænkning.

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse OSD, udenfor BN-BO, men indenfor indvindingsopland til Bremdal Vandværk.

### 5..4 Omkringliggende boringer

De nærmeste boringer i samme grundvandsmagasin er kildepladsen på Bremdal Vandværk. Påvirkningen af Bremdal vandværk er beregnet til 1 cm i forhold til den nuværende tilladelse. Bremdal Vandværks kildeplads ligger 740 m øst for boringen, og indvinder fra samme grundvandsmagasin. Beregningerne er lavet med den forudsætning, at Kilen virker som en positiv hydraulisk barriere, og der er derfor indlagt en spejlboring. Denne påvirkning vurderer Struer Kommune som uvæsentlig. Hvis forudsætningerne i beregningen ikke holder, vil der kunne ske en større påvirkning af vandværkets boringer. Så hvis vandværket får en større sænkning af i deres boringer på grund af vandindvinding, vil der kunne ske en nedregulering af tilladelsens størrelse.

Boring DGU-nr. 54.301 ligger 630 m nordvest for boring DGU-nr. 54.380. Boringen har filter fra 88 til 100 m under terræn. Der er 40 meter smeltevandsler mellem de to boringers indvindingsmagasiner, og det er Struer kommunes vurdering, at de to grundvandsmagasiner er helt hydraulisk adskilt.




Alle øvrige eksisterende boringer ligger længere væk, og Struer kommune vurderer derfor, at de heller ikke vil blive væsentlig påvirket.

### 5..5 Nærliggende beskyttet natur og vandløb


550 meter syd for boringen ligger Kilen, der er en del Limfjorden. I en smal stribe langs med denne ligger en række beskyttet naturområder, herunder eng og mose. Beregninger viser, at disse naturområder maksimalt vil blive påvirket med 1 cm, og ½ cm i forhold til den tidligere tilladelse. Der er ingen akkumuleret effekt, da der ikke er andre boringer der har en påvirkningsradius der er overlappende med denne borings.

630 meter sydvest for boringen ligger et lille vandløb, der har udløb i Kilen. Beregninger viser, at boringen ikke vil påvirke vandløbet.

750 mod vestnordvest ligge en sø. Den vil maksimalt blive påvirket med 3 cm, hvilket Struer Kommune vurdere som uvæsentlig. Boring DGU-nr. 54.301 ligger 340 nordøst for søen. Da den indvinder fra dybereliggende grundvandsmagasiner (se forrige afsnit) vil denne boring ikke påvirke søen. Der er ikke andre boringer i området der har fået ændret deres indvindinger, og der er dermed ikke nogen akkumuleret negativ påvirkning i forhold til tilstanden i søen.

Der er ikke anden natur i nærheden af boringen.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil ske nogen ændringer af tilstanden i den §3 beskyttede natur, herunder også Natura 2000 områder og samt vandløb, som konsekvens af indvindingen.




## 5..6 Forureningskilder

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for den beregnede påvirkningsradius på 560 m. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes[9].

## 5..7 Habitatsafgørelse

**Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.**
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 2,6 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Venø, Venø Sund".

[9] §§ 22-24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 1317 af 19-11-2015).

Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

**Internationalt beskyttede arter *(Habitatdirektivets bilag IV-arter)*:**
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

| | | |
|---|---|---|
| *spidssnudet frø* | *strandtudse* | *birkemus* |
| *stor vandsalamander* | *odder* | *småflagermus* |
| *markfirben* | | |

Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

### 5..8 VVM-screening
Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening.

På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*[10].

## 6 Offentliggørelse og klagevejledning

### 6..1 Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 26. november 2018 på Struer Kommunes hjemmeside.

### 6..2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen
Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Der er et klagegebyr, for at få sagen behandlet.

[10] § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 27. december 2018.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede
• Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

### 6..3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 27. december 2018.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede
• Adressaten for afgørelsen.

• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

### 6..4 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

### 6..5 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 Købehavn K, fbr@fbr.dk

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Geolog

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:
- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk